

東北新和化学株式会社  
 本社工場

御中

試験報告書



オルガノ株式会社



本社 〒136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号  
 開発センター 分析部  
 〒252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼4丁目4番1号  
 TEL 042-702-7823 FAX 042-702-7843

試料No.	試料名	試料採取年月日	試料採取者名
1	本社工場 純水	2022/5/16	

ご提出いただきました試料について結果を下記の通り報告致します。

試験項目		
外観		無色
pH(25°C)		6.0
電気伝導率	( $\mu$ S/cm)	< 1.0
透過光濁度	(度(カオリン))	< 1
強熱残留物	(mg/L)	< 10
酸消費量(pH4.8)	(mg CaCO <sub>3</sub> /L)	< 1.0
CODMn	(mg/L)	0.4
過マンガン酸カリウム消費量	(mg/L)	< 0.5
過マンガン酸カリウム還元性物質	(mg/L)	< 5
TOC(IC除去/燃焼法)	(mg/L)	< 0.1
炭酸水素イオン	(mg CaCO <sub>3</sub> /L)	< 1.0
硝酸イオン	(mg/L)	< 0.1
硫酸イオン	(mg/L)	< 0.1
塩化物イオン	(mg/L)	< 0.05
ナトリウム	(mg/L)	< 0.1
カリウム	(mg/L)	< 0.1
カルシウム	(mg/L)	< 0.1
マグネシウム	(mg/L)	< 0.1
イオン状シリカ	(mg/L)	0.7
鉄	(mg/L)	< 0.01
銅	(mg/L)	< 0.01
マンガン	(mg/L)	< 0.01
アルミニウム	(mg/L)	< 0.01
バナジウム	(mg/L)	< 0.01
備考		