登録番号	82-00089
報告書発行日	2026/04/23

東北新和化学株式会社
本社工場　　御中

試験報告書

オルガノ株式会社
ORGANO
本　社　〒136-8631　東京都江東区新砂1丁目2番8号
技術開発本部　開発センター　分析部
〒252-0332　神奈川県相模原市南区西大沼4丁目4番1号

試料No.	試料名	試料採取年月日	試料採取者名
1	純水分析	2026/4/15	

ご提出いただきました試料について結果を下記の通り報告致します。

試　験　項　目			
硫酸イオン	(μg/L)		＜1
ふっ化物イオン	(μg/L)	#1	＜0.5
塩化物イオン	(μg/L)		2.9
亜鉛	(μg/L)		＜0.1

備考	#1:塩化物イオンの濃度が高いため、定量下限値が上がっています。